

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第292号

申請者

株式会社テラルキョクトウ

評価番号 05T0087

1.	件名	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム H型				
2.	評価区分	適合評価取得済みOEMに、適合評価取得済みディスポーザの追加				
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
		排水配管部	株式会社テラルキョクトウ			
		排水処理部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
		排水処理部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
5.	施工者	株式会社テラルキョクトウまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者				
6.	維持管理者	株式会社テラルキョクトウまたはその指定する維持管理業者				
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、茨薬検D第270号、茨薬検D第209号で評価取得済みのディスポーザを追加したものである。				
		適合評価番号	茨薬検D第199号 03T0045 (平成15年10月17日)			
		申請者	積水アクアシステム株式会社			
		名称	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム H型			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式		
		設計対象人員		5人、8人		
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日		
9.	性能	BOD SS n-Hex	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下			
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽	
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/6月 以上 (但し、初年度は1回/4ヶ月) 水質検査 1回/年 以上 汚泥引抜き 1回/6ヶ月 以上 (但し、保守点検の結果により必要な都度引抜きを行う)	
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容	
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。				