

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第297号

申請者 ニッコー株式会社

評価番号 06T0088

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム WTA - M型			
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加)			
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社日本ゼスト マックス株式会社 新明和工業株式会社 株式会社 安永 株式会社テラルキョクトウ ニッコー株式会社		
		排水配管部	ニッコー株式会社		
		排水処理部	ニッコー株式会社		
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社日本ゼスト マックス株式会社 新明和工業株式会社 株式会社 安永 株式会社テラルキョクトウ ニッコー株式会社		
		排水処理部	ニッコー株式会社		
5.	施工者	ニッコー株式会社又はニッコー株式会社が指定する各地方自治体の指定工事業者			
6.	維持管理者	ニッコー株式会社又はニッコー株式会社が指定する維持管理業者			
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、評価済みの株式会社日本ゼスト製ディスポーザZH-1(SS)・ZH-1(R)・ZH-1(SS-SP)及び評価済みのマックス株式会社製ディスポーザGD-B180を追加したものである。			
		適合評価番号 茨薬検D第242号 04T0054 (平成16年6月30日) 申請者 ニッコー株式会社 名称 集合住宅用ディスポーザ排水処理システム WTA - M型			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶性・担体流動方式	
		設計対象人員	FRP槽 RC槽またはPC槽	49人～2,100人 70人～5,000人	
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日	
9.	性能	BOD SS n-Hex	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下		
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 49人～1,499人槽 1回/2ヶ月以上 1,500人～5,000人槽 1回/1ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜き 1回/2ヶ月以上 (但し、保守点検の結果により必要な都度引抜きを行う)
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。尚、評価機関への水質・汚泥管理報告を1回/年以上行うこと。			