

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第304号

申請者

株式会社ダイキアクシス

評価番号 06T0092

1.	件名	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム DDS-KM2型		
2.	評価区分	追加		
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社ダイキアクシス 株式会社 安永 株式会社 テラルキョクトウ 株式会社 日本ゼスト 日本エマソン株式会社 セコムテクノサービス株式会社 マックス株式会社	
		排水配管部	株式会社ダイキアクシス	
		排水処理部	株式会社ダイキアクシス	
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 安永 株式会社 テラルキョクトウ 株式会社 日本ゼスト 日本エマソン株式会社 セコムテクノサービス株式会社 マックス株式会社	
		排水処理部	株式会社ダイキアクシス	
5.	施工者	株式会社ダイキアクシスまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	株式会社ダイキアクシスまたはその指定する維持管理者		
7.	システムの概要	このシステムは、下記に示す適合評価を取得したシステムに、マックス株式会社製ディスポーザGD - B180Fの機種及び新しい自動給水装置を追加したものである。なお、排水配管部及び排水処理部についての変更はない。		
		適合評価番号 茨薬検D第267号 05T0072 (平成17年3月11日) 申請者 ダイキ株式会社 名称 戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム DDS型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・流動床方式
		設計対象人員	FRP槽 DCPD槽	5, 6, 7, 8, 10人 5, 6, 7, 8, 10人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理条件	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/2ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 ばっ気分離槽(無機物)引抜 原則1回/6ヶ月以上 好気可溶化槽(汚泥)引抜 原則1回/2ヶ月以上 (但し、保守点検により、その都度実施)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。尚、評価機関への水質・汚泥報告を1回/年以上行うこと。		