

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第467号

申請者

株式会社 LIXIL

評価番号

14T0214

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム LPV4型	
2.	評価区分	追加・変更	
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち株式会社 LIXIL が認めた者
		排水配管部	株式会社 LIXIL
		排水処理部	株式会社 LIXIL
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち株式会社 LIXIL が認めた者
		排水処理部	株式会社 LIXIL
5.	施工者	株式会社 LIXIL またはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	株式会社 LIXIL またはその指定する維持管理業者	
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち株式会社 LIXIL が認めたディスポーザを追加したものである	
		適合評価番号	茨薬検D第447号 11T0200 (平成23年12月12日)
	申請者	株式会社 LIXIL	
	名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム LPV4型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶性・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽	11～3,000人
			RC槽	11～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex.	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/1ヶ月以上 (但し、規定の処理性能に達するまで2回/1ヶ月以上とする) 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 原則として1回/1ヶ月以上 (但し、保守点検結果によりその都度実施する)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること なお、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する
-----	------	---