

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第487号

申請者 テラル株式会社

評価番号 14T0228

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム A型	
2.	評価区分	追加・変更	
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および積水アクアシステム株式会社が認めた者
		排水配管部	テラル株式会社
		排水処理部	積水アクアシステム株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および積水アクアシステム株式会社が認めた者
		排水処理部	積水アクアシステム株式会社
5.	施工者	テラル株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	テラル株式会社またはその指定する維持管理業者	
7. システム の 概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および積水アクアシステム株式会社が認めたディスポーザを追加するものである。		
	適合評価番号 茨薬検D第291号 05T0086 (平成17年11月11日)		
	申請者 株式会社テラルキョクトウ 名称 集合住宅用ディスポーザ排水処理システム A型		

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員		14人、21人、28人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD		300mg/L未満
		SS		300mg/L未満
		n-Hex		30mg/L以下

10. 維持 管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/6ヶ月 以上 (但し、初年度は1回/4ヶ月) 水質検査 1回/年 以上 汚泥引抜き 1回/6ヶ月 以上 (但し、保守点検の結果により必要な都度引抜きを行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること なお、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する
-----	------	---