

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第173号

申請者

株式会社テラルキョクトウ

評価番号 03T0036

1.	件名	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム TKM3型		
2.	評価区分	OEM		
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ	
		排水配管部	株式会社テラルキョクトウ	
		排水処理槽部	株式会社テラルキョクトウ クリーンテック株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ	
		排水処理槽部	クリーンテック株式会社	
5.	施工者	株式会社テラルキョクトウまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	株式会社テラルキョクトウ、クリーンテック株式会社またはその指定する維持管理業者		
7. システム の概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムのOEM製品である。但し、ディスポーザはテラルキョクトウ製のみである。			
	適合評価番号	茨薬検D第112号 02T0018 (平成14年9月27日)		
	申請者	クリーンテック株式会社		
	名称	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム GH型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・好気ろ床方式
		設計対象人員	FRP槽 DCP槽	5人～10人 5人～10人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日
	日平均台所排水量	30L/人・日		
9.	性能	BOD	300mg/L未満	
		SS	300mg/L未満	
		n-Hex	30mg/L以下	
10. 維持管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 2回/年以上 水質検査 1回/年以上 無機堆積物引抜 1回/6ヶ月程度 汚泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		