

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第480号

申請者

テラル株式会社

評価番号 14T0224

1.	件名	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム TKM3 型			
2.	評価区分	追加・変更			
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および安永クリーンテック株式会社が認めた者		
		排水配管部	テラル株式会社		
		排水処理槽部	安永クリーンテック株式会社 テラル株式会社		
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および安永クリーンテック株式会社が認めた者		
		排水処理槽部	安永クリーンテック株式会社		
5.	施工者	テラル株式会社又はその指定する各地方自治体の指定工事業者			
6.	維持管理者	テラル株式会社又はその指定する維持管理業者			
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価 を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および安永クリーンテック株式会社が認めたディスポーザを追加するものである。			
		適合評価番号	茨薬検D第209号 03T0047 (平成15年12月19日)		
		申請者	株式会社テラルキョクトウ		
		名称	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム TKM3 型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・担体流動方式	
		設計対象人員	FRP槽 又はDCP槽	5～10人	
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日	
9.	性能	BOD SS n-Hex	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下		
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 2回/年以上 水質検査 1回/年以上 堆積物引抜 1回/6ヶ月程度 汚泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容	
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する			