

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第68号

申請者

東陶機器株式会社

評価番号 02T0004

1.	件名	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム NJ2D10F、NJ2D10P、NJ2D10U型		
2.	評価区分	経過措置		
3.	設計者	ディスポーザ部	東陶機器株式会社	
		排水配管部	東陶機器株式会社	
		排水処理槽部	東陶機器株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	東陶機器株式会社	
		排水処理槽部	東陶機器株式会社	
5.	施工者	東陶機器株式会社またはその指定業者		
6.	維持管理者	東陶機器株式会社またはその指定業者		
7.	概要	このシステムは、戸建住宅の台所流しにディスポーザを取付け、ディスポーザからの粉碎生ごみ排水と、台所で排出される排水とをトラップを介して、ポンプますに流入させ、ポンプにて排水処理部へと圧送し、排水処理部へ流入させる。この流入した生ごみは固液分離機によって分離されて、個体は乾燥機により乾燥処理して系外に取り出し、液体は浄化処理して処理水を公共下水道または高度処理合併浄化槽へ放流する戸建住宅用ディスポーザ排水処理システムである。		
		適合評価番号 申請者 名称		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 固液分離・乾燥機・接触ばっ気方式
		設計対象人員		5人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	日常点検 1回/3月以上 定期点検 1回/年以上 水質検査 1回/年以上 乾燥ゴミの排出 1回/月程度 (操作スイッチの表示部に乾燥ゴミ取出し時期を表示)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		