

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第27号

申請者 ニッコー株式会社

評価番号 01D0002

1.	件名	集合住宅ディスポーザ、キッチン排水処理システム WTA型			
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加、処理槽人槽追加)			
3.	設計者	ディスポーザ部	ニッコー株式会社 ヤマト科学株式会社 新明和工業株式会社 日本エマソン株式会社		
		排水配管部	ニッコー株式会社		
		排水処理槽部	ニッコー株式会社		
4.	製造者	ディスポーザ部	ニッコー株式会社 ヤマト科学株式会社 新明和工業株式会社 日本エマソン株式会社		
		排水処理槽部	ニッコー株式会社		
5.	施工者	ニッコー株式会社またはニッコー株式会社が指定する各地方自治体の指定工事店			
6.	維持管理者	ニッコー株式会社またはニッコー株式会社の指定事業者			
7.	システムの概要	このシステムは建設省石住指発第42号(平成11年12月21日)による認定を受けた装置のディスポーザ(1機種:ヤマト科学)に3機種(新明和工業DH150S、日本エマソンISE-55、及びISE-65)を追加したものである。また排水処理槽の人槽を追加したものである。			
		適合評価番号	申請者 名称		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式	
		設計対象人員	FRP製 PCまたRC製	11人～1,371人 140人～8,000人	
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日	
			日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	5L/人・日 30L/人・日	
9.	性能	BOD	200mg/L以下		
		SS	250mg/L以下		
		n-Hex	30mg/L以下		
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/3ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/6ヶ月～1年 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。			