

# ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第272号

申請者

積水アクアシステム株式会社

評価番号 05D0056

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム T型	
2.	評価区分	OEM	
3.	設計者	ディスポーザ部	積水アクアシステム株式会社
		排水配管部	積水アクアシステム株式会社
		排水処理槽部	積水アクアシステム株式会社 東陶機器株式会社 アムズ株式会社 大栄産業株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	積水アクアシステム株式会社
		排水処理槽部	積水アクアシステム株式会社 東陶機器株式会社 アムズ株式会社 大栄産業株式会社
5.	施工者	積水アクアシステム株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	積水アクアシステム株式会社またはその指定する維持管理業者	
7. シ ス テ ム の 概 要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムに、積水アクアシステム製ディスポーザ SFH8000・SFH8400を追加するものである。		
	適合評価番号	茨薬検D第208号 03D0046 (平成15年12月19日)	
	申請者	積水アクアシステム株式会社	
	名称	集合住宅ディスポーザ排水処理システム T型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	60～1,403人 150～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD	200mg/L以下	
		SS	200mg/L以下	
		n-Hex	20mg/L以下	

10. 維 持 管 理 条 件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/1ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜き 1回/年以上 (タイプ ) 1回/6ヶ月以上 (タイプ )
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---