

# ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第41号

申請者 日本エマソン株式会社

評価番号 01D0012

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム DWTS-COND型		
2.	評価区分	OEM		
3.	設計者	ディスポーザ部	日本エマソン株式会社	
		排水配管部	日本エマソン株式会社 ニッコー株式会社	
		排水処理槽部	日本エマソン株式会社 ニッコー株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	日本エマソン株式会社	
		排水処理槽部	ニッコー株式会社	
5.	施工者	日本エマソン株式会社、ニッコー株式会社が指定する各地方自治体の指定工事店		
6.	維持管理者	日本エマソン株式会社、ニッコー株式会社またはそれらの指定する維持管理者		
7. システム の 概要	このシステムは建設省石住指発第42号(平成11年12月21日)による認定を受けた装置の追加変更に係る、下記に示す適合評価(同等性評価)を取得した装置のOEM製品である。但し、ディスポーザは日本エマソン株式会社(ISE55、ISE65)に限る。			
	適合評価番号	茨薬検D第27号 01D0002(平成13年12月14日)		
	申請者	ニッコー株式会社		
	名称	集合住宅用ディスポーザ、キッチン排水処理システム WTA型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP製 PCまたRC製	11人～1,371人 140人～8,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD	200mg/L以下	
		SS	250mg/L以下	
		n-Hex	30mg/L以下	
10. 維持 管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/3ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/6ヶ月～1年 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		