

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第479号

申請者 テラル株式会社

評価番号 14D0099

1.	件名	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム TKN 型		
2.	評価区分	追加・変更		
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち テラル株式会社およびニッコー株式会社が認めた者	
		排水配管部	テラル株式会社	
		排水処理部	ニッコー株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち テラル株式会社およびニッコー株式会社が認めた者	
		排水処理部	ニッコー株式会社	
5.	施工者	テラル株式会社 またはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	テラル株式会社 またはその指定する維持管理業者		
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社およびニッコー株式会社が認めたディスポーザを追加するものである。		
		適合評価番号	茨薬検D第410号 09D0088 (平成22年6月22日)	
	申請者	テラル株式会社		
	名称	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム TKN 型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽	5～10人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD	200mg/L以下	
		SS	250mg/L以下	
		n-Hex.	30mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/3ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/6ヶ月以上(原則として) (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザの交換に適用する		