

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第481号

申請者

テラル株式会社

評価番号 14D0100

1.	件名	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム K 型			
2.	評価区分	追加・変更			
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および積水アクアシステム株式会社が認めた者		
		排水配管部	テラル株式会社		
		排水処理槽部	積水アクアシステム株式会社 テラル株式会社		
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および積水アクアシステム株式会社が認めた者		
		排水処理槽部	テラル株式会社		
5.	施工者	テラル株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者			
6.	維持管理者	テラル株式会社またはその指定する維持管理業者			
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性)を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および積水アクアシステム株式会社が認めたディスポーザを追加するものである。			
		適合評価番号	茨薬検D第290号 05D0064 (平成17年11月11日)		
	申請者	株式会社テラルキョクトウ			
	名称	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム K 型			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉砕自然流下方式 好気可溶化・接触ばっ気方式	
		設計対象人員	FRP槽	5人、8人	
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日	
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日	
	日平均台所排水量	30L/人・日			
9.	性能	BOD	300mg/L未満		
		SS	300mg/L未満		
		n-Hex	30mg/L以下		
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 3回/年 以上 水質検査 1回/年 以上 沈砂槽堆積物引抜 原則として1回/年 汚泥引抜き 保守点検結果により必要な都度引抜を行う
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容	
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する			